



PŮDORYS MÍSTNOSTI S NÁDRŽEMI



PŘÍČLE A STOJKY TR 4HR 100x8
STOJKY KOTVENY DO PODLAHY A KE STĚNÁM

ŘEZ MÍSTNOSTI S NÁDRŽEMI



PŘÍČLE A STOJKY TR 4HR 100x8
STOJKY KOTVENY DO PODLAHY 4x (2x) ŠROUB DO BETONU HILTI HUS 3-H 14x100 16 ks
STOJKA KOTVENA KE STĚNĚ ZÁV. TYČÍ M12-400, SKRZ OTVORY VE SLOUPKU, 250 MM ZALEPENO VE ZDIVU 6 KS

NOSNÁ KONSTRUKCE STĚN A STROPU OCEL S235


SKUTEČNÉ POLOHY A ROZMĚRY PRVKŮ URČÍ NUTNÁ VÝROBNÍ DOKUMENTACE OK

TRAPÉZOVÝ PLECH
SATJAM T80/280 TL. 0.8 MM POZINKOVANÝ ÚZKOU VLNOU DOLŮ 3,1x3,5 M

VELIKOST UPRAVIT, OBOUSTRANNĚ OBLOŽIT NA REI 45, VSADIT A ZADZDÍT DO RÝHY

TRAPÉZOVÉ PLECHY JSOU KOTVENY K PODPORAM, V KAŽDÉ VLNĚ NEJMÉNĚ DVĚMA KOTEVNÍMI PROSTŘEDKY Ø 5,5 MM

TRAPÉZOVÉ PLECHY JSOU VZÁJEMNĚ PŘEKRYTY A SPOJENY SAMOVRTNÝMI ŠROUBY (NAPŘ. Ø 4,8 MM) V ROZTEČI MAX. 500 MM



□ (62) TR 4HR 100x8-2800 1 ks
DÉLKU UPRAVIT NA MÍRU

☐ (63) TR 4HR 100x8-3500 1 ks
DÉLKU UPRAVIT NA MÍRU

☐ (64) TR 4HR 100x8-1600 1 ks
DÉLKU UPRAVIT NA MÍRU

☐ (65) TR 4HR 100x8-800 2 ks
DÉLKU UPRAVIT NA MÍRU

Pol. č.	Profil	Počet [ks]	Délka [m]	Celková délka [m]	Jednotková hmotnost [kg / m]	Celková hmotnost [kg]	Poznámka ocel S235
60	PL 250x12	5	0,250	1,25	23,60	29,50	4 otvory Ø 16
61	TR 4HR 100x8	5	2,300	11,50	22,61	260,02	2 sloupky navrtány
62	TR 4HR 100x8	1	2,800	2,80	22,61	63,31	
63	TR 4HR 100x8	1	3,500	3,50	22,61	79,14	
64	TR 4HR 100x8	1	1,600	1,60	22,61	36,18	
65	TR 4HR 100x8	2	0,800	1,60	22,61	36,18	
	Pom. materiál					30,00	
Celková hmotnost [kg]						534,33	




TRAPÉZOVÝ PLECH SATJAM T80/280 TL. 0.8 MM POZINKOVANÝ 3,1x3,5 M 1 KS
ZÁVITOVÁ TYČ M12-1000 8.8 POZINK. 3 KS
ŠROUB DO BETONU HILTI HUS 3-H 14x100 16 KS
SPOJOVACÍ MATERIÁL 1 KG

OCEL S 235
ELEKTRODY E 35 AA (E 44.72)
1x ZÁKLADNÍ + 1x SVRCHNÍ NÁTĚR

$$\pm 0000 = 253.750$$

D1.01.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILS JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.).

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI: ATÉLIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava			
VEDOUČÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55
ING.ARCH. J. HOMOLKA, CSc.	ING. VÁCLAV JIRKA		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ATÉLIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava			Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55
VEDOUČÍ PROJEKTANT	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU		
ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.	Ing. Tomáš BAČÍK		
INVESTOR: Krajská zdravotní a.s., Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem			Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55
NÁZEV AKCE:			FORMÁT 6x A4 DATUM 4 / 2019 STUPEŇ DPS ZAK. ČÍSLO A 39-18-P MĚŘÍTKO Č. VÝKRESU
MODERNIZACE ENERGOCENTRA – TS 1 KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ a.s. – NEMOCNICE TEPLICE o.z.			1 : 25 D1.01.2-05
VÝKRES			
OCELOVÁ KONSTRUKCE VESTAVBY			